

Государственные лицензии

Проектные работы — серия АВ №12345 от 01.01.2010 до 01.01.2015

## Торговый центр «FM»

Структурированная кабельная система административной части торгового центра «FM» по ул. Ясная, 37 в г. Симферополе

## Задание

На строительство кабельного ввода  
1-1-2013-СКС

Директор ООО «Строймонтаж»

Иванов И. И.

Главный инженер проекта

Петров П. П.



## Задание на строительство кабельного ввода

Наименование организации	Торговый центр «FM».
Адрес строительства	г. Симферополь, ул. Ясная 37.
Вид строительства	Новое строительство
Срок выполнения работ	До начала монтажа СКС в здании
Назначение и цель работы	Кабельный ввод необходим для прокладки кабелей горизонтальной подсистемы СКС между этажами здания.
Основные требования	<p>1 Кабельный ввод должен располагаться в помещении аппаратной.</p> <p>2 Кабельный ввод представляет собой две ПВХ трубы диаметром 100 мм и должен препятствовать распространению огня. Предел огнестойкости 90 минут.</p> <p>3 Высоты выступа ПВХ трубы над уровнем пола должна составлять 50 мм.</p> <p>4 Кабельный ввод должен располагаться в углу помещения максимально близко к стенам.</p>

3-й этаж.  
Аппаратная.

