

Государственные лицензии

Проектные работы — серия АВ №12345 от 01.01.2010 до 01.01.2015

Торговый центр «FM»

Структурированная кабельная система административной части торгового центра «FM» по ул. Ясная, 37 в г. Симферополе

Задание

На строительство кабельного ввода
1-1-2013-СКС

Директор ООО «Строймонтаж»

Иванов И. И.

Главный инженер проекта

Петров П. П.

Задание на строительство кабельного ввода

Наименование организации	Торговый центр «FM».
Адрес строительства	г. Симферополь, ул. Ясная 37.
Вид строительства	Новое строительство
Срок выполнения работ	До начала монтажа СКС в здании
Назначение и цель работы	Кабельный ввод необходим для прокладки кабелей горизонтальной подсистемы СКС между этажами здания.
Основные требования	<p>1 Кабельный ввод должен располагаться в помещении аппаратной.</p> <p>2 Кабельный ввод представляет собой две ПВХ трубы диаметром 100 мм и должен препятствовать распространению огня. Предел огнестойкости 90 минут.</p> <p>3 Высоты выступа ПВХ трубы над уровнем пола должна составлять 50 мм.</p> <p>4 Кабельный ввод должен располагаться в углу помещения максимально близко к стенам.</p>

3-й этаж.
Аппаратная.

